


Заказчик: АО "НЗНП"  
 Адрес: 346392 Рф, Ростовская обл., Красносулинский р-он,  
 Киселевское с/п, 882км+700м а/м М-19 "Новошахтинск-Майский"  
 Тел.(факс): (86369)5-15-00



Паспорт № 168/2021  
 Газойль низкокзастывающий  
 наименование продукта

СТО 73281024-040-2017 изм.1-3  
 НД на продукт


Вагоны цистерны №50066729, 50400928,  
 51484970, 51638310, 51701068, 54684394,  
 54685052, 57059644, 58345158, 73103871,  
 73108369, 73113615, 73638488, 73974727,  
 73983140, 74952730  
 Масса нетто, т 990,2  
 Дата изготовления 18.01.21  
 Дата анализа 18.01.21

Код ОКПД 2 19.20.26.190  
 Номер пробы/партии 1629  
 Дата и время отбора проб 18.01.21 10:00  
 Дата выдачи паспорта 18.01.21  
 Отбор проб по ГОСТ 2517

№№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Нормированное значение	Фактическое значение
1	Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ Р 51069-97	Не нормируется*	834,0
2	Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947-2002	макс 1,1	0,859
3	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287-91	макс минус 35	-39
4	Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333-2014	мин 81	84
5	Цвет	Визуально	От светло-желтого до светло-коричневого	светло-желтый
6	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370-2018	макс 0,02	отсутствие
7	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477-2014	Следы	следы
8	Процент перегонки при температуре 250°С, %	ASTM D 86-20b	макс 65	44
9	Процент перегонки при температуре 350°С, %	ASTM D 86-20b	более 85	96

Заключение: продукт соответствует требованиям СТО 73281024-040-2017 изм.1-3, ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 350 0

Результаты испытаний, приведенные в паспорте, относятся только к пробе, подвергнутой испытаниям.  
 Результат испытаний определяется как среднее арифметическое двух параллельных определений.  
 Перепечатка, копирование или воспроизведение паспорта не в полном объеме ЗАПРЕЩЕНО без разрешения начальника ЦЗЛ.  
 \*Определение обязательно в коммерческих целях.  
 Область применения нефтепродукта определена требованиями СТО 73281024-040-2017 изм.1-3. Изготовитель гарантирует соответствие нефтепродукта требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.  
 Центральная заводская лаборатория  
 Адрес осуществления деятельности: Ростовская обл., Красносулинский район, северо-западная часть Новошахтинского  
 кадастрового района.



*Л.И. Ключова*  
 Л.И. Ключова

Аттестат аккредитации РОСС.RU.0001.517460 от 27.08.2014

ОКОНЧАНИЕ ПАСПОРТА

Без печати ЦЗЛ не действительно

Лист 1 из 1